

PPHVADno-2026-17066**OYS G-rakennus UPS-laitteiston hankinta ja niihin liittyvät asennukset**

Hankinnan kohteena on OYS G-rakennuksen (avohoitotalo) UPS-laitteiston hankinta ja niihin liittyvät asennukset.

Liitteet:

1 hankintaesitys G rakennus UPS.pdf

2 G-SÄHSS0101-UPS Tarjouslomake (ID 2444216).pdf

Päätöksen peruste

Konsernipalvelujen johtajan tehtävät ja toimivalta on määritelty hallintosäännön 32 §:ssä. Konsernipalvelujen johtaja on hallintosäännön 37 §:n mukaan siirtänyt toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille tai muille viranhaltijoille 7.5.2026 päivätyllä viranhaltijapäätöksellä § 25.

Hankittava UPS-sähköjärjestelmä (katkoton sähkön syöttöjärjestelmä) tulee palvelemaan G-rakennuksen leikkaussalien (14 kpl) ja siihen liittyvien oheistilojen sähkönsyöttöjä. Tarve sähkökatkottomalle sähkönsyötölle, varsinkin leikkaussaleissa, on ollut käyttäjien vaateena. Potilasosaston hoitajakutsujärjestelmä sähkönsyöttöjärjestelmä liitetään myös hankittavan UPS-laitteiston syöttämäksi. G-rakennuksen leikkaussalit päivitetään katkottoman sähkönsyötön osalta A- ja B-rakennusten leikkaussalien tasoille. G-rakennuksessa leikkasusalien sähkönsyöttö on kokonaisuudessaan UPS-sähkön syöttämänä.

Hankintamenettelynä on julkinen rakennushankinta, alle 150.000,- €. Tarjouspyyntö on lähetetty sähköisesti 22.4.2026 viidelle (5) toimijalle. Määräaikaan 8.5.2026 saatiin kolme (3) tarjousta, joista kaksi (2) hylättiin, koska ne eivät täyttäneet hankintaohjelman kohdan *1.5 Tekniset vaatimukset ja ratkaisut, oikosulkuvirran kestoajan 0,3 sekuntia* -vaatimusta. Valintaperusteena on kiinteä kokonaishinta tarjouspyyntömaterialien mukaisesti. Tarkemmat tiedot on luettavissa liitteenä olevasta hankintaesityksestä.

Kokonaishankintahinta on 88.170,- € (alv 0 %).

Asiaa on valmistellut OYS Sähkötekniikka huoltomestari/tiimivastaava Jouni Kynsijärvi.

Päätös

Päätän, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue hankkii OYS G-rakennuksen UPS-laitteiston ja niiden asennuksen ARE Oy:ltä.

Tiedoksi

Annettu tiedoksi sähköisesti 5.6.2026. Vastaanottajat: ARE Oy / Pete Granholm, Schneider Electric Finland Oy / Kalle Koivuniemi, Legrand Finland Oy / Jari Hirvonen, Pohde: konsernipalvelujen johtaja Jouko Luukkonen, tekninen johtaja Ollipekka Huotari ja huoltomestari/tiimivastaava Jouni Kynsijärvi. Lisätietojen antaja: Mikko Vainionpää, p. 050 523 9597.

Allekirjoitus

Mikko Vainionpää, ylläpitopäällikkö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 03.06.2026 klo 13:15. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Viranhaltijapäätös on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla 5.6.2026 alkaen.

Oikaisuvaatimus

§ 16

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*) sekä hyvinvointialueen jäsen.

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista**.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon. Viranomaiselle toimitetun sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana. Paperinen oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on **Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus**

- postiosoite: PL 10, 90029 POHDE
- käyntiosoite: Technopolis, Kiviharjunlenkki 1 C, 90220 OULU
- sähköpostiosoite: kirjaamo@pohde.fi
- puhelinnumero: 08 315 6126

Kirjaamon aukioloaika on arkisin klo 08.00–15.45.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranomaiselle, joka on tehnyt päätöksen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.